



Центр надання адміністративних послуг
Дніпропетровської міської ради

вх. № 30208/1 - 0410488 - 135 - А - 1016

« 21 ЛИС 2016 »

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

Головне управління
Держпродспоживслужби в
Дніпропетровській області
(назва установи)
м. Дніпро, вул. Філософська, 39-а, 49006
(місцезнаходження)
+380 (56) 7708322, факс+380 (56) 7708325

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Головного управління
Держпродспоживслужби в
Дніпропетровській області

(посада)

А.Ю. Кондратьєв

(прізвище, ім'я, по багькові)

(підпис)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 21.11.2016

№ 05.03.02-04/ 657

Грунтовокки Krautol Bio Stop Grund, Krautol Grund-Konzentrat, Diamant Grund,
штукатурка Krautol Mosaikputz згідно ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Суміші будівельні рідкі
модифіковані»

(об'єкта експертизи)

Код за ДКПП 20.30.22

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Для виконання ремонтних опоряджувальних робіт по чистим та сухим цегляним, бетонним та
іншим поверхням всередині та зовні приміщень

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «КАПАРОЛ ДНІПРО», Україна, Дніпропетровська область, Солонянський район,
с.Василівка, вул. Переможна, буд.1-3, код ЄДРПОУ 33811506

(країна, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «КАПАРОЛ ДНІПРО», Україна, Дніпропетровська область, Солонянський район,
с.Василівка, вул. Переможна, буд.1-3, код ЄДРПОУ 33811506

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Вітчизняний виробник

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/ показникам:

ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Суміші будівельні рідкі модифіковані» та ДСанПіН №8.2.1-181-
2012. Органолептичні показники: запах зразка - не більше 2 балів; міграція хімічних речовин
в повітряне середовище (мг/м³), не більше: формальдегід - 0,003; фенол - 0,003; бензол - 0,1;
толуол - 0,6.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації,
знищення є: зберігання та транспортування згідно НД виробника на цю продукцію

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Грунтовокки Krautol Bio
Stop Grund, Krautol Grund-Konzentrat, Diamant Grund, штукатурка Krautol Mosaikputz
згідно ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Суміші будівельні рідкі модифіковані», код за ДКПП
20.30.22 відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України, за умови
дотримання вимог цього висновку можуть бути використаними в заявленій сфері

застосування.

Термін придатності: згідно вимог нормативного документа виробника

Повинна бути надана етикетка

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний: до 01.12.2021

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе: Заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:

не потрібні

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:

не потрібні

Поточний державний санепідагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:

Підлягає лабораторному контролю продукція згідно ДСанПіН №8.2.1-181-2012 з періодичністю 1 раз на рік.

При виготовленні продукції забезпечити контроль за організацією технологічного процесу згідно СП 1042-73 «Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию», вмістом хімічних речовин в повітрі робочої зони згідно ГОСТ-12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; параметрами мікроклімату згідно ДСН 3.3.6.042-99 «Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень», шуму згідно ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».

Експертна комісія Головного управління
Держпродспоживслужби

в Дніпропетровській області з проведення
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Протокол експертизи


Голова експертної комісії

м. Дніпро, вул. Філософська, 39-а, 49006, тел.: +380
(56) 7708322, факс+380 (56) 7708325

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 657 від 21.11.2016 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)


О.Г.Губський